



Office Of Commissioner/Fire Officer, GWALIOR NAGAR NIGAM  
GWALIOR Division , GWALIOR  
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ

Fire Cell

फायर प्लान अप्रूवल पत्र  
Fire Plan Approval Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100009404/FNOC/COL/2023/5391  
आवेदन की तिथि / Application Date : Jan 25, 2023 जावक की तिथि / Dispatch Date : 01-Mar-23  
आवेदक का नाम / Applicant Name : ADITYA WORLD SCHOOL

आवेदक का पता / Applicant Address : 81, NANGIR PARGANA GWALIOR GWALIOR 474001

अनापत्ति प्रमाण पत्र का प्रकार / Type of NOC : Fire Plan Approval

अधिभोग का प्रकार / Type of Occupancy : Educational Building/ शैक्षणिक भवन

ईमारत का ऊंचाई / Building Height : 10 ( मीटर में / Meter )

भूमि / भवन का क्षेत्रफल / Plot / Building Area: 1 ( Hectares )

संपत्ति का पता / Property Address : 81, NANGIR PARGANA GWALIOR GWALIOR NAGAR NIGAM

अग्नि प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित / Approved by Fire Authority :

विषय/Subject- रजिस्ट्रेशन नंबर :- 6100009404 भवन हेतु फायर प्लान अप्रूवल प्रमाण पत्र प्रदाय करने के संबंध में।

टिप्पणि / Remarks-

ऊपर दिए गए आवेदन विवरण के अनुसार एवं आवेदन के साथ आवेदित भवन/बहुमंजिला भवन का फायर प्लान सक्षम फायर कंसल्टेन्ट से तैयार हस्ताक्षर (सहित) प्रस्तुत किया गया है तथा अग्निसुरक्षा संबंधी निर्धारित 53 बिन्दुओं की जानकारी भी आर्किटेक्ट/ इंजिनियर तथा भवन मालिक के हस्ताक्षर सहित प्रस्तुत की गई है।

गठित समिति द्वारा प्राप्त आवेदन का परीक्षण किया गया और समिति के परीक्षण अनुसार आवेदन को निम्नलिखित प्रावधान एवं शर्तों का पालन करना आवश्यक होगा :-

(1) निम्न लिखित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था करना अनिवार्य होगा :-

1. Access.



Office Of Commissioner/Fire Officer, GWALIOR NAGAR NIGAM  
GWALIOR Division , GWALIOR  
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ  
Fire Cell

फायर प्लान अप्रूवल पत्र  
Fire Plan Approval Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100009404/FNOC/COL/2023/5391  
आवेदन की तिथि / Application Date : Jan 25, 2023 जावक की तिथि / Dispatch Date : 01-Mar-23  
आवेदक का नाम / Applicant Name : ADITYA WORLD SCHOOL

2. Wet Riser.
3. Down Comer.
4. Hose Reel.
5. Automatic Sprinkler System.
6. Yard Hydrant.
7. U.G. Tank with Draw off Connection.
8. Terrace Tanks.
9. Fire Pump.
10. Terrace Pump.
11. First Aid Fire Fighting Appliances.
12. Pressurization System.
13. Auto Detection System.
14. Manual operated Electrical Fire Alarm System.
15. P.A. System with talk back facility.
16. Emergency Light.
17. Auto D.G. Set.
18. Illuminated Exit Sign.



Office Of Commissioner/Fire Officer, GWALIOR NAGAR NIGAM  
GWALIOR Division , GWALIOR  
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ

Fire Cell

फायर प्लान अप्रूवल पत्र  
Fire Plan Approval Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100009404/FNOC/COL/2023/5391  
आवेदन की तिथि / Application Date : Jan 25, 2023 जावक की तिथि / Dispatch Date : 01-Mar-23  
आवेदक का नाम / Applicant Name : ADITYA WORLD SCHOOL

19. Means of Escape.

20. Compartmentation.

21. MCB/ELCB.


22. Fireman Switch in Lift.

23. Hose Boxes with Delivery Hose and Branch.

24. Refuge Area.

(2) उपरोक्त लिखित 24 बिन्दुओं में से आवश्यक अग्निशमन उपकरणों (नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग - 4, के टेबल 7 के प्रावधान अनुसार) को संलग्न फायर प्लान के प्रावधान अनुसार स्थापित करना, समस्त फस्ट एड एवं अन्य आवश्यक फायर फायटिंग (नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग - 4 अनुसार) व्यवस्था करना, भूमि विकास नियम, 2012 एवं निर्धारित आई.एस. मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा।

(3) आवेदक को स्वीकृत अभिन्यास एवं भवन अनुज्ञा में निर्धारित शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा और स्वीकृति से भिन्न निर्माण/उपयोग की सक्षम स्वीकृति लेने हेतु आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा। यह अनुज्ञा भवन अनुज्ञा में निर्धारित अवधि या 3 माह की अवधि हेतु प्रभावशील रहेगी। यदि निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है, तो एन.बी.सी. 2016 में समय-समय पर किये गये संशोधन अनुसार कार्य करना बंधनकारी होगा।



Office Of Commissioner/Fire Officer, GWALIOR NAGAR NIGAM  
GWALIOR Division , GWALIOR  
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ

Fire Cell

फायर प्लान अप्रूवल पत्र  
Fire Plan Approval Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100009404/FNOC/COL/2023/5391

आवेदन की तिथि / Application Date : Jan 25, 2023 जावक की तिथि / Dispatch Date : 01-Mar-23

आवेदक का नाम / Applicant Name : ADITYA WORLD SCHOOL

अतः गठित समिति की अनुशंसा अनुसार उपरोक्त लिखित शर्तों एवं प्रावधानों के तहत "फायर प्लान अप्रूवल पत्र" प्रदाय करने की स्वीकृति "अग्नि प्राधिकारी" द्वारा प्रदाय की गई है और तदनुसार स्वीकृति आदेश जारी किया जाता है।

**Rajendra  
kumar  
shrivastav**

Digitally signed by  
Rajendra kumar  
shrivastav  
Date: 2023.03.01  
17:06:58 +05'30'

Commissioner/Fire Officer, GWALIOR NAGAR NIGAM

GWALIOR Division , GWALIOR  
Madhya Pradesh

कार्यालय आयुक्त नगर पालिक निगम, ग्वालियर

‘अग्निशमन शाखा कैप्टन रूपसिंह स्टेडियम’

क. 01/20/4/11 फायर / 346

दिनांक 04/10/2020

// प्रमाण पत्र //

दिनांक 31/09/2020 को आदित्य वर्ल्ड स्कूल ग्राम- नेनागिर, तहसील- ग्वालियर का निरीक्षण किया गया। इनके स्कूल में अग्निशमन यंत्र चालू स्थिति में पाये गये।

अतः इनके स्कूल तक फायर वाहन आसानी से आ-जा सकता है।



फायर ऑफिसर  
नगर पालिक निगम ग्वालियर  
फायर विभाग

नगर पालिक निगम, ग्वालियर

# FIRE SAFETY CERTIFICATE

APPENDIX - XII

No.

Dated :

Certified that the Aditya World School (name of the building or premises at 81 Nangir Pargana Gwalior

address comprised of No basement(s) and Ground + Two

(upper floors) owned/ occupied by Rohit wadhwa

(name of the institution) have complied with the fire prevention and fire safety requirements in accordance with rule of State/UT fire Service Rules, and verified by the officers concerned of fire service on 01/07/23 (date of inspection) in the presence of Neeraj Babar

(name and addresses of the Manager/Secretary or his representative and that the building/ premises is fit for occupancy upto classes

XII (X / XII) with effect from 03/07/23 for a period of 3 year in accordance with rule and subject to compliance of specific conditions as appended :-

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Issued on 03/07/23 (date of issue) at Gwalior (place) by

\*strike out whichever is not applicable

Name : Neeraj Babar


Designation : Consultant

Name & Address of Department/Office : .....

To

Aditya World School, 81 Nangir Pargana Gwalior

(Name & Address of the institution)

  
**NEERAJ BABAR**  
Fire Technology & Safety  
Engineer

## ENDORSEMENT

The No Objection Certificate issued by Fire Service stand cancelled an annulled due to  
.....  
(reasons to be recorded).

(Name and designation of the authorized signatory)

\*The filled up certificate should be either in Hindi or English. If it is issued in vernacular language , translated notarized version in English be uploaded along with the original vernacular certificate as a single pdf.